

Zbiór: Cygany I
Oświetlenie uliczne ST Cygany I

Zuzia (C) DataConip 1994-2000

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji-, wyczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
0.001 KNR 510/9933/1 Zeszyt 12 1993r. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXSn lub podobnych, ręcznie, przewód izolowany 4x50 -sss2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,07		km
0.002 KNR 510/9902/2 Zeszyt 11 1991r Montaż wysięgników i opraw oświetlenia ulicznego w istniejącej linii niskiego napięcia, oprawa ręciana montowana pod przewodami R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		kpi
0.003 KNR 510/9936/4 Zeszyt 12 1993r. Montaż skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w Liniach napowietrznych niskiego napięcia z przewodów izolowanych, z wejściem na słup, odgromnik R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
0.004 KNR 403/305/1 Wymiana wkładek topikowych, prąd znamionowy do 25-A	3,000		szt
0.005 KNR 510/809/8 Montaż uziemień, poziomych lub przewodów uziemiających, głębokość wykopu 1,00-m, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	8,		m
0.006 KNR 510/809/11 Montaż uziemień, mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	12		m
0.007 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy I pomiar			

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Elektromonter grupa I	r-g	1,7572		
Elektromonter grupa II	r-g	11,404		
Elektromonter grupa III	r-g	6,8466		
Elektromonter grupa IV	r-g	5,5478		
Robotnicy	r-g	10,629		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):				36,185

strona nr