

### Wniosek

#### o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Zamawiający wymaga aby strefy bezpieczeństwa na placach zabaw były wykonane z poliuretanu w technologii NATRYSK. W opisie technicznym na str 16 dot. placu zabaw znajduje się opis o treści: *rozwiązanie wykonania nawierzchni poliuretanowej typu SP należy przyjąć w oparciu o projekt dot. boiska wielofunkcyjnego*. Problem w tym że w przedmiarze poz. 14 dot. Boiska wielofunkcyjnego jest podana grubość nawierzchni równa 1,3 cm, natomiast w przypadku pozycji dot. placów zabaw są podane inne grubości, które nie są zgodne z technologią natryskową, np. w poz. 109 podana jest grubość warstwy podkładowej równa 3,0cm, a w pozycji 110 jest podana grubość warstwy użytkowej równa 2,0cm. Proszę przyjąć do informacji że grubość warstwy użytkowej w przypadku technologii natryskowej wynosi max 3mm. W związku z tymi rozbieżnościami proszę o dokładne opisanie nawierzchni poliuretanowej na placach zabaw, podanie prawidłowych grubości warstw i technologii wykonania.